



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu

Sandomierz, dnia 24.09.2026 r.
NHS.9020.3.270.2026

KOMUNIKAT Nr 1/2026

o sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy wodociągowej Gałkowiec, zaopatrującej w wodę miejscowości: Gałkowiec, Kolonia Gałkowiec, Nowe Kichary, Stare Kichary.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej ze strefy zaopatrzenia Gałkowiec gmina Dwikozy powiat sandomierski, w punkcie zgodności Hydrofornia Gałkowiec, wykazały podwyższone wartości: żelaza (Fe) - 774 µg/l, wartość parametryczna 200 µg/l, niklu (Ni) - 92,6 µg/l, wartość parametryczna 20 µg/l, chromu (Cr) - 189 µg/l, wartość parametryczna - 50 µg/l.

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, kąpieli dla osób wrażliwych na nikiel

WODA NADAJE SIĘ DO SPŁUKIWANIA TOALET, PRAC PORZĄDKOWYCH, PRANIA, ZMYWANIA NACZYŃ KUCHENNYCH

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.



Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sandomierzu
Halina Bakalarska
(dokument podpisany elektronicznie)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu
ul. Leona Frankowskiego 8 | 27-600 Sandomierz
+48 15 832 22 63
adres email: sekretariat.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-83106-44689-FBCBT-20